

BIOCHLOR

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ***Registrazione del Ministero della Salute n. 19916***

CARATTERISTICHE

Soluzione disinfettante concentrata titolata in cloro libero, destinata alla disinfezione da batteri Gram positivi e Gram negativi inclusa *Legionella spp.* di circuiti di acqua sanitaria, torri di raffreddamento e dell'industria alimentare, mangimistica ed agro zootecnica.

CAMPO DI IMPIEGO

- Disinfezione di superfici e tubazioni degli impianti di acqua calda sanitaria e torri di raffreddamento per il controllo della contaminazione da Batteri Gram positivi e Gram negativi inclusa *Legionella specium*.
- Disinfezione di superfici o tubazioni degli impianti idrici utilizzati per la produzione, distribuzione, trasporto conservazione e consumo di alimenti, mangimi e bevande per il controllo della contaminazione da batteri Gram positivi e Gram negativi inclusa *Legionella spp.*
- Clorocopertura dell'acqua calda sanitaria e dei circuiti delle torri di raffreddamento.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

DISINFEZIONE DI SUPERFICI, SERBATOI E TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA E TORRI DI RAFFREDDAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DA GRAM POSITIVI E GRAM NEGATIVI INCLUSA *Legionella Specium*.

Dosare il prodotto tramite apposito erogatore in ragione di litri 33,5 per metro cubo di acqua (pari a 1.000 ppm di cloro libero attivo).

Provvedere alla distribuzione dello stesso nelle cisterne di stoccaggio e negli impianti, nel circuito sanitario mediante attivazione dell'impianto di ricircolo e/o flussaggio attraverso gli erogatori (rubinetti, docce).

Lasciare agire per almeno 15 minuti, quindi provvedere al risciacquo con abbondante acqua potabile sino ad eliminazione dei residui di disinfettante (cloro residuo libero < 0,2 ppm).

DISINFEZIONE DEI CIRCUITI IDRICI DI ACQUA CALDA SANITARIA E DELLE TORRI DI RAFFREDDAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DA *Legionella Specium*.

Per il controllo della *Legionella spp.* dosare il prodotto tramite apposito erogatore in ragione di litri 1,75 per metro cubo di acqua (pari a 50 ppm di cloro libero attivo).

Provvedere alla distribuzione dello stesso nel circuito sanitario mediante attivazione dell'impianto di ricircolo e/o flussaggio attraverso gli erogatori (rubinetti, docce).

Lasciare agire per 60 minuti, quindi risciacquare l'impianto con abbondante acqua potabile sino ad eliminazione dei residui di disinfettante (cloro residuo libero < 0,2 ppm).

DISINFEZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, MANGIMISTICHE ED AGRO-ZOOTECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DA GRAM POSITIVI E GRAM NEGATIVI INCLUSA Legionella Specium.

Dosare il prodotto tramite apposito erogatore in ragione di litri 33,5 per metro cubo di acqua (pari a 1.000 ppm di cloro libero attivo).

Provvedere alla distribuzione della soluzione nelle cisterne di stoccaggio e negli impianti, lasciare agire per almeno 15 minuti, quindi provvedere al risciacquo con abbondante acqua potabile sino ad eliminazione dei residui di disinfettante (cloro residuo libero < 0,2 ppm).

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO IN SEGUITO A TRATTAMENTI DI DISINCROSTAZIONE. L'IMPIEGO DEL PRODOTTO PUO' DETERMINARE FENOMENI DI CORROSIONE DEGLI IMPIANTI.

SI RACCOMANDA DI SEGNALARE CHE VI E'IN CORSO UN TRATTAMENTO A BASE DI CLORO

ESEGUIRE LE DISINFEZIONI AD IMPIANTO FERMO E RISCIAQUARE CON ABBONDANTE ACQUA POTABILE (SINO A CLORO RESIDUO LIBERO <0,2 PPM CLOROCOPERTURA) PRIMA DI RIATTIVARE L'IMPIANTO.

COMPOSIZIONE:

100 ml di BIOCHLOR contengono:

Cloro libero: 3.000 mg

Coformulanti q.b a 100 ml

PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE:

Aspetto liquido limpido giallino

Odore Lieve di Cloro

Solubilita' in acqua completa

pH del prodotto tal quale > 11.5

Peso specifico a 25 °c 1,11 +/- 0.03 kg/l

CONFEZIONE:

Fusto da 10 Litri.